


※車両総重量 5,835kg  
 ※車両幅 2,040mm  
 装置幅 2,000mm  
 ※=車検証記載寸法・重量



R S T  
 高圧ケーブル  
 (低圧ケーブル)

- アース線 8φ×1c
- 操作電源 3φ 200V 50A 8φ×3c
- 負荷増減コントロール線 1.25φ-3c 3P引掛
- 通信線 1.25φ-2c

015/092 GEL-500HLT  
 図面1M0/VIS10/G015/8340901

(銘板標記)

|          |                          |             |            |
|----------|--------------------------|-------------|------------|
| 負荷装置     | 非常用発電機<br>(自家用発電設備)の水抵抗器 |             |            |
| 型式番号     | 評保-001                   | 記号          | GEL-500HLT |
| 製造年次     | 09/1994                  | 製造番号        | 015        |
| 車両番号     | 相模800寸8987               |             |            |
| 電圧       | 能力                       | 設定値         |            |
| 3φ 6600V | 500kW                    | 500kW~100kW |            |
| 3φ 3300V | 500kW                    | 500kW~100kW |            |
| 3φ 400V  | 500kW                    | 500kW~100kW |            |
| 3φ 200V  | 300kW                    | 300kW~60kW  |            |

株式会社 興 研